

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю

Г.Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: 3\_2\_ogpn@mail.primorye.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Партизанск

(место составления акта)

«21» апреля 2016 г.

(дата составления акта)

« 14 » часов « 00 » минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 45

По адресу/адресам: г. Партизанск, ул. Фабричная, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 7 апреля 2016 года № 45

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 открытого акционерного  
общества «Российские железные дороги»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.04.2016 с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

21.04.2016 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского городского  
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасова Н.Ю. 11.04.2016 в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора Партизанского  
городского округа по пожарному надзору Догадина Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасова Н.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не обеспечен подъем персонала пожарных подразделений на кровлю здания (ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1 СНиП 21-01-97\*),

ответственное лицо - заведующий Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасова Наталья Юрьевна;

- В старшей группе, расположенной на втором этаже здания имеется один эвакуационный выход (ст. 4,  
151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.12\*

СНиП 21-01-97\*), ответственное лицо - заведующий Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасова Наталья  
Юрьевна;

- В подготовительной группе, расположенной на втором этаже здания имеется один эвакуационный выход

(ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12\* СНиП 21-01-97\*), ответственное лицо - заведующий Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасова Наталья Юрьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 21.04.2016 №45/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Ковалова С.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Тарасова Н.Ю.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » апреля 2016 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского городского округа**  
**управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России**  
**по Приморскому краю**  
 Г.Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: 3\_2\_ogpn@mail.primorye.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 45/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 251 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 7 апреля 2016 года № 45 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.04.2016 года по 21.04.2016 года проведена плановая / выездная проверка:

*Заместителем главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору Догадиной Светланой Васильевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Партизанск, ул. Фабричная, 9*  
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Детским садом №251 ОАО «РЖД» Тарасовой Натальей Юрьевной*  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечен подъем персонала пожарных подразделений на кровлю здания	ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.1 СНиП 21-01-97*	01.03.2017	
2	В старшей группе, расположенной на втором этаже здания имеется один эвакуационный выход	ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.12* СНиП 21-01-97*	01.03.2017	

3	В подготовительной группе, расположенной на втором этаже здания имеется один эвакуационный выход	ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.03.2017	
---	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору

Догодина Светлана Васильевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"21" апреля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

У.И.Тар  
(подпись)

"21" апреля 2016 г.

заведующий Тарасова Т.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору